

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 811/2013)

Αντλία θερμότητας, θερμοκρασία προσαγωγής 35°C

(a) Όνομα προμηθευτή ή μάρκα						
(b) Κωδικός μοντέλου του προμηθευτή		VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS				
(c) Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (*)		A++	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (**)			A++
(d) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (μέσες κλιματικές συνθήκες)		14	kW			
(e) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες)		179	%			
(f) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (μέσες κλιματικές συνθήκες)		6188	kWh	και/ή	22	GJ
(g) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εσωτερικό χώρο		45	dB(A)			
(h) Ειδικές προφυλάξεις για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και συντήρηση		Πριν από κάθε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθείτε τις οδηγίες				
(i) Δεν εφαρμόζεται						
(j) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)		12	kW			
Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα)		8	kW			
(k) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)		157	%			
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερο κλίμα)		214	%			
(l) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)		7634	kWh	και/ή	27	GJ
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (θερμότερο κλίμα)		2038	kWh	και/ή	7	GJ
(m) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εξωτερικό χώρο		59	dB(A)			

(*) για εφαρμογή σε μέσες θερμοκρασίες
(**) για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Μοντέλο	VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS
Ανλία θερμότητας αέρα - νερού	ναι
Αντλία θερμότητας νερού - νερού	όχι
Ανλία θερμότητας νερού - νερού	όχι

Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών	όχι
Εξοπλισμένο με συμπληρωματικό θερμαντήρα	ναι
Αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό	

Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	Prated	14	kW
Δηλωμένη δυναμικότητα θέρμανσης σε μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	12,1	kW
Tj = +2 °C	Pdh	7,3	kW
Tj = +7 °C	Pdh	5,7	kW
Tj = +12 °C	Pdh	6,5	kW
Tj = δίμημη θερμοκρασία	Pdh	12,1	kW
Tj = λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	Pdh	12,5	kW
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Tj = -15 °C (αν TOL < -20 °C)	Pdh	0,0	kW
Δίμημη θερμοκρασία	Tbiv	-7	°C
Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	Pcych	-	kW
Συντελεστής υποβάθμισης (**)	Cdh	1,0	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός της ενεργής			
Εκτός λειτουργίας	POFF	0,011	kW
Θερμοστάτης - εκτός λειτουργίας	Pto	0,011	kW
Κατάσταση αναμονής	PSB	0,011	kW
Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου	PCK	0,000	kW
Άλλα προϊόντα			
Έλεγχος δυναμικότητας	κυμαινόμενο		
sound_power_level_indoors_outdoors	LWA	45/ 60	dB
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	0	mg/ kWh
Έλεγχος δυναμικότητας	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		

Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου	η_s	179	%
Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας για μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία T_j			
$T_j = -7\text{ }^{\circ}\text{C}$	COPd	2,5	-
$T_j = +2\text{ }^{\circ}\text{C}$	COPd	4,6	-
$T_j = +7\text{ }^{\circ}\text{C}$	COPd	6,1	-
$T_j = +12\text{ }^{\circ}\text{C}$	COPd	7,7	-
$T_j = \text{δίμημη θερμοκρασία}$	COPd	2,5	-
$T_j = \text{λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας}$	COPd	2,5	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: $T_j = -15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (αν $TOL < -20\text{ }^{\circ}\text{C}$)	COPd	-	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Λειτουργία περιορισμένης θερμοκρασίας	TOL	-10	°C
Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	COPcyc	-	-
Το νερό θέρμανσης λειτουργεί σε περιορισμένη θερμοκρασία	WTOL	63	°C
Συμπληρωματικός θερμαντήρας			
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	P_{sup}	-	kW
Τύπος εισερχόμενης ενέργειας	ηλεκτρικό		
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, σε εξωτερικούς χώρους	-	2	m³/h
Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας	-	2	m³/h

40 42859 Remscheid Germany

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή συντήρηση του θερμαντήρα & amp; πληροφορίες σχετικές με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής	Πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
---	--

- (*) Για αντλίες θερμότητας για θέρμανση καθώς και για αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό η ονομαστική ισχύς P_{rated} είναι ίση με το φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση $P_{designh}$, και η ονομαστική θερμική απόδοση ενός συμπληρωματικού θερμαντήρα P_{sup} είναι ίση με την συμπληρωματική χωρητικότητα για θέρμανση $sup(T_j)$.
- (**) Εάν ο Cd_h δεν προσδιορίζεται με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι $Cd_h = 0,9$.
Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εκτός από την αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, οι παράμετροι δηλώνονται για την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για μέσες κλιματικές συνθήκες.

Πληροφορίες προϊόντος όπως απαιτείται από τους κανονισμούς της ΕΕ αριθ 811/2013 και αριθ 813/2013

Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθ 811/2013)

Αντλία θερμότητας, θερμοκρασία προσαγωγής 55°C

(a) Όνομα προμηθευτή ή μάρκα					
(b) Κωδικός μοντέλου του προμηθευτή	VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS				
(c) Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (*)	A++	Τάξη ενεργειακής απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες), (**)			A++
(d) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (μέσες κλιματικές συνθήκες)	11	kW			
(e) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (μέσες κλιματικές συνθήκες)	135	%			
(f) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (μέσες κλιματικές συνθήκες)	6619	kWh	και/ή	24	GJ
(g) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εσωτερικό χώρο	45	dB(A)			
(h) Ειδικές προφυλάξεις για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και συντήρηση	Πριν από κάθε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθείτε τις οδηγίες				
(i) Δεν εφαρμόζεται					
(j) Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	10	kW			
Ονομαστική θερμική ισχύς, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα)	9	kW			
(k) Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	113	%			
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (θερμότερο κλίμα)	162	%			
(l) Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ψυχρότερες κλιματικές συνθήκες)	8799	kWh	και/ή	32	GJ
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (θερμότερο κλίμα)	3030	kWh	και/ή	11	GJ
(m) Επίπεδο ισχύος ήχου, σε εξωτερικό χώρο	60	dB(A)			

(*) για εφαρμογή σε μέσες θερμοκρασίες
(**) για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες

Μοντέλο	VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS
Ανλία θερμότητας αέρα - νερού	ναι
Αντλία θερμότητας νερού - νερού	όχι
Ανλία θερμότητας νερού - νερού	όχι

Αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών	όχι
Εξοπλισμένο με συμπληρωματικό θερμαντήρα	ναι
Αντλία θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό	

Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Είδος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	<i>Prated</i>	11	<i>kW</i>	Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου	<i>η_s</i>	135	%
Δηλωμένη δυναμικότητα θέρμανσης σε μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία <i>T_j</i>				Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης ή δηλωμένος λόγος πρωτογενούς ενέργειας για μερικό φορτίο με εσωτερική θερμοκρασία χώρου 20 °C και εξωτερική θερμοκρασία <i>T_j</i>			
<i>T_j</i> = -7 °C	<i>P_{dh}</i>	9,8	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = -7 °C	<i>COP_d</i>	2,2	-
<i>T_j</i> = +2 °C	<i>P_{dh}</i>	5,9	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = +2 °C	<i>COP_d</i>	3,3	-
<i>T_j</i> = +7 °C	<i>P_{dh}</i>	5,3	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = +7 °C	<i>COP_d</i>	4,6	-
<i>T_j</i> = +12 °C	<i>P_{dh}</i>	6,1	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = +12 °C	<i>COP_d</i>	6,1	-
<i>T_j</i> = δίμημη θερμοκρασία	<i>P_{dh}</i>	9,8	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = δίμημη θερμοκρασία	<i>COP_d</i>	2,2	-
<i>T_j</i> = λειτουργία περιρισμένης θερμοκρασίας	<i>P_{dh}</i>	9,0	<i>kW</i>	<i>T_j</i> = λειτουργία περιρισμένης θερμοκρασίας	<i>COP_d</i>	1,9	-
Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: <i>T_j</i> = -15 °C (αν <i>TOL</i> < -20 °C)	<i>P_{dh}</i>	0,0	<i>kW</i>	Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: <i>T_j</i> = -15 °C (αν <i>TOL</i> < -20 °C)	<i>COP_d</i>	-	-
Δίμημη θερμοκρασία	<i>T_{biv}</i>	-7	°C	Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Λειτουργία περιρισμένης θερμοκρασίας	<i>TOL</i>	-10,0	°C
Θερμαντική ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	<i>P_{cych}</i>	-	<i>kW</i>	Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου	<i>COP_{cyc}</i>	-	-
Συντελεστής υποβάθμισης (**)	<i>C_{dh}</i>	1,0	-	Το νερό θέρμανσης λειτουργεί σε περιορισμένη θερμοκρασία	<i>WTOL</i>	63	°C
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός της ενεργής				Συμπληρωματικός θερμαντήρας			
Εκτός λειτουργίας	<i>P_{OFF}</i>	0,011	<i>kW</i>	Ονομαστική θερμική ισχύς (*)	<i>P_{sup}</i>	-	<i>kW</i>
Θερμοστάτης - εκτός λειτουργίας	<i>P_{TO}</i>	0,011	<i>kW</i>	Τύπος εισερχόμενης ενέργειας	ηλεκτρικό		
Κατάσταση αναμονής	<i>P_{SB}</i>	0,011	<i>kW</i>				
Λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου	<i>P_{CK}</i>	0,000	<i>kW</i>				
Άλλα προϊόντα							
Έλεγχος δυναμικότητας	κυμαινόμενο			Για αντλίες θερμότητας αέρα - νερού: Ονομαστική παροχή αέρα, σε εξωτερικούς χώρους	-	1	<i>m³/h</i>
sound_power_level_indoors_outdoors	<i>L_{WA}</i>	45/ 60	<i>dB</i>	Για αντλία θερμότητας νερού-νερού ή άλμης-νερού: Ονομαστική παροχή μίγματος νερού - γλυκόλης ή νερού, εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας	-	1	<i>m³/h</i>
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	<i>NO_x</i>	0	<i>mg/ kWh</i>				
Έλεγχος δυναμικότητας	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany						

Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή συντήρηση του θερμαντήρα & amp; πληροφορίες σχετικές με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής	Πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης και να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Πριν από την αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή / και διάθεση στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
---	--

- (*) Για αντλίες θερμότητας για θέρμανση καθώς και για αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό η ονομαστική ισχύς P_{rated} είναι ίση με το φορτίο σχεδιασμού για θέρμανση $P_{designh}$, και η ονομαστική θερμική απόδοση ενός συμπληρωματικού θερμαντήρα P_{sup} είναι ίση με την συμπληρωματική χωρητικότητα για θέρμανση $sup(T_j)$.
- (**) Εάν ο Cd_h δεν προσδιορίζεται με μέτρηση, ο εξ ορισμού συντελεστής υποβάθμισης είναι $Cd_h = 0,9$.
Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογή μέσης θερμοκρασίας, εκτός από την αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. Για μια αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, οι παράμετροι δηλώνονται για την εφαρμογή χαμηλής θερμοκρασίας. Όλες οι παράμετροι δηλώνονται για μέσες κλιματικές συνθήκες.